



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 043 822 36 85 fax 043 822 41 23

www.pssesieradz.pl e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

BG
P.J. Hankiewicz
04.12.2017

Wójt Gminy Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz

Urząd Gminy Sieradz

Wpłynęło
dnia: **04-12-2017**

Nasz znak:

PPIS.OHK.472.319.2017

Znak sprawy:

Data: *04.12.2017*
30 listopada 2017r.



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708
Wydanie 9 z dnia
17.01.2017 r.

Telefony:

Sekretariat tel.
043 822 36 85

Hig. Komunalna
043 826 04 41

Hig. Żywności
043 826 04 38

Laboratorium
043 822 38 80

Na podstawie §5 i §10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) oraz sprawozdań z badań: Nr SB/104271/10/2017 z dnia 26.10.2017r., Nr BCR/1/5779/2017/RT z dnia 08.08.2017r. i Nr BCR/1/5779/2017/ RD z dnia 24.10.2017 z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 28.07.2017r. z ujęcia wody dla Stacji Uzdatniania Wody w Rzechcie

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza, że we
wstępnym monitoringu substancji promieniotwórczych:**

- stężenie trytu oraz izotopu radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekracza granic wykrywalności określonych w części C załącznika nr 10 do w/w rozporządzenia;
- stężenie radonu na poziomie 13,4 Bq/l przekracza granicę wykrywalności określoną w części C załącznika nr 10 do w/w rozporządzenia, jednocześnie nie przekraczając wartości parametrycznej określonej w części C załącznika nr 3 do w/w rozporządzenia, określając ocenę narażenia jako niską.

Gmina Sieradz, ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zleciła badanie laboratoryjne próbki wody z ujęcia wody dla Stacji Uzdatniania Wody Rzechta, gm. Sieradz w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych: radonu, izotopów radu: Ra-226 i Ra-228 oraz trytu. Próbkę wody została pobrana przez laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A. Badanie pobranej próbki wody wykonał Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badanie pobranej próbki wody z ujęcia wody Rzechta, gm. Sieradz w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych wykazało, iż stężenie radonu na poziomie 13,4 Bq/l przekracza granicę wykrywalności określoną w części C załącznika nr 10 do w/w rozporządzenia, której wartość wynosi 10 Bq/l, jednocześnie nie przekraczając wartości parametrycznej określonej w części C załącznika nr 3 do w/w rozporządzenia, której wartość wynosi 100 Bq/l. W związku z powyższym zgodnie z załącznikiem nr 7 do w/w rozporządzenia zarządzający wodociągiem zbiorowego zaopatrzenia Rzechta, gm. Sieradz, przystąpi do wzmożonej kontroli pomiarów – drugie badanie po 6 miesiącach.

Badana woda w pozostałym zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych tj.: izotopów radu: Ra-226 i Ra-228 oraz trytu w punkcie monitoringowym: ujęcie wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rzechta, gm. Sieradz odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Komunikat o jakości wody należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. a/a