

GMINA SIERADZ

ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz

Sieradz, 2019-07-16

Znak sprawy: ZFZ.271.3.21.2019

Odpowiedź na pytania Wykonawców

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na rozbudowę wodociągu Sokołów – Stoczki na terenie Gminy Sieradz

1. Czy zamawiający w celu uniknięcia uszkodzenia jezdni wyrazi zgodę na wykonanie sieci wodociągowej metodą bezwykopową tj. przewiertem sterowanym z zastosowaniem rury dwuwarstwowej PE RC?

Odpowiedź:

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej metodą bezwykopową tj. przewiertem sterowanym z zastosowaniem rury dwuwarstwowej PE RC przy zachowaniu średnicy wewnętrznej minimum 100 mm.

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak

