

## **ANEKS 3 DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO**

**dla przedsięwzięcia polegającego na odzysku odpadów w procesie R5 i R13 opierającego się na wykorzystaniu do produkcji elementów betonowych odpadu o kodzie 10 01 80 (Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych) zakupowanego z zewnątrz oraz posadowieniu naziemnego zbiornika do magazynowania oleju napędowego o pojemności ponad 3 m<sup>3</sup> – na potrzeby własnego taboru samochodowo-maszynowego**

### **Inwestor:**

Zakład Betoniarski Łukasz Świniarski  
Ruda 111B  
98-200 Sieradz

### **Lokalizacja:**

Działka nr ewid. 357,  
obr. 0029 Ruda, gmina Sieradz

### **Autor:**

mgr Marzena Skrobiranda

**Zakład Betoniarski Łukasz Świniarski**  
**Ruda 111B**  
**98-200 Sieradz**

**Wójt Gminy Sieradz**  
**ul. Armii Krajowej 5**  
**98-200 Sieradz**

W związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 05.10.2020 r., znak: WOOS.4221.25.2020.DKr.5 dt. uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na odzysku odpadów w procesie R5 i R13 opierającego się na wykorzystaniu do produkcji elementów betonowych odpadu o kodzie 10 01 80 (Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych) zakupywanego z zewnątrz oraz posadowieniu naziemnego zbiornika do magazynowania oleju napędowego o pojemności ponad 3 m<sup>3</sup> – na potrzeby własnego taboru samochodowo-maszynowego przedkładam uzupełnienie informacji odnośnie posadowienia zbiornika do magazynowania oleju napędowego o pojemności ponad 3 m<sup>3</sup> – na potrzeby własnego taboru samochodowo-maszynowego w formie Aneksu 3:

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w dniu 09.10.2020 r. z pracownikiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska informuję, że:

- planowany zbiornik dwupłaszczowy na olej napędowy zostanie posadowiony na wylewce betonowej o wymiarach 2,5 m x 3,5 m, co dodatkowo będzie stanowiło zabezpieczenie przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych w przypadku np. tankowania pojazdów;
- dodatkowo w celu zebrania ewentualnych kropel paliwa z powierzchni utwardzonej – betonowej inwestor będzie posiadał odpowiedni sorbent, dedykowany do tych celów;
- max. ilość pojazdów tankowanych ze zbiornika w ciągu doby to max. 4 auta ciężarowe i/lub ładowarka;
- w obudowie zbiornika dwupłaszczowego znajduje się sygnalizacja mówiąca o poziomie napełnienia zbiornika oraz sygnalizator rozszczelnienia, co stanowi dodatkową ochronę i daje możliwość szybkiej reakcji w przypadku awarii zbiornika.

.....  
podpis