Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85 fax 43 822 41 23
www.pssesieradz.pl e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

RG
P.J. Hankiewicz
30.08.2019
R. A. Bąp
2019 08 [illegible]

Urząd Gminy Sieradz
Wpłynęło dnia: 30-08-2019
Znak sprawy: 3369
Podpis

Wójt Gminy Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz

Nasz znak: PPIS.OHK.472.358.2019
Data: 27 sierpnia 2019r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań z badań laboratoryjnych wody pobranej do badania z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rzechta, gm. Sieradz:

- Nr PSSE-OL-HŚ/N/199/19 z dnia 18.07.2019r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 04.07.2019r.;
- Nr SB/79744/07/2019 z dnia 24.07.2019r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 19.07.2019r.;
- Nr SB/80511/07/2019 z dnia 26.07.2019r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 19.07.2019r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Rzechcie, gm. Sieradz jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

W lipcu 2019r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody w zakresie parametrów grupy A oraz enterokoków w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Rzechta – woda wprowadzana do sieci, sieć – Szkoła Podstawowa Rzechta 24, 98-200 Sieradz oraz sieć – Podłężyce 26, 98-200 Sieradz. W lipcu 2019r. Gmina Sieradz, ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Rzechta – woda wprowadzana do sieci oraz w zakresie parametrów grupy A, żelaza, glinu, azotynów oraz enterokoków w punkcie zgodności: sieć – Podłężyce 26, 98-200 Sieradz. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
płk. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:
1. a/a

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 708

ilac-MRA

Oddział Laboratoryjny Badań Epidemiologicznych PSSE w Sieradzu posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr 708 w zakresie badań epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz badań zawarty jest w Zakresie Akredytacji Nr 708 Wydanie Nr 10 z 07.11.2017 r.

Telefony:

Sekretariat tel. 43 822 36 85

Hig. Komunalna 43 826 04 41

Hig. Żywności 43 826 04 38

Laboratorium 43 822 38 80