



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badania zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708
Wydanie Nr 11
z 14.09.2018 r.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41


Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

RG
P.J. Hankiewicz
28.10.2019

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Górka Kłocka 14
98-200 Sieradz

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.428.2019



Data:
24 października 2019r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań z badań:

- Nr 455705/19/WAW z dnia 16.10.2019r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 25.09.2019r.

- Nr 455713/19/WAW i Nr 455714/19/WAW z dnia 10.10.2019r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 25.09.2019r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ruda, gm. Sieradz,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Rudzie, gm. Sieradz jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2019 rok harmonogramem poboru próbek wody we wrześniu 2019r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sieradzu, ul. Górka Kłocka 14, 98-200 Sieradz, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrało do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków i manganu w punktach zgodności: sieć – Kamionaczyk 26, 98-200 Sieradz i sieć – Ruda 54A, 98-200 Sieradz oraz w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Ruda – woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Sieradz, ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz
2. a/a