



Sieradz, dnia 12.03.2014 r.

WARUNKI TECHNICZNE NR DEU 046/2014

Podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
działek zlokalizowanych na terenie lewobrzeżnej
części Gminy Sieradz w obszarze kontraktów K2d, K2e, k2f
zleceńodawca projektu : **MPWiK Sp. z o. o. w Sieradzu**
98-200 Sieradz, ul. Górka Kłocka 14

projektant : Z. P. - U. I. Ś. „PRIMEKO”, 62 – 800 Kalisz, ul. Łódzka 210

I. Przyłącze kanalizacji sanitarnej :

1. Odprowadzane ścieków sanitarnych zaprojektować do istniejących w pasach komunikacyjnych ulic i dróg kanałów sanitarnych Ø 200 z rur PVC.
Podłączenia przyłączy wykonać poprzez zrealizowane do granicy działek odcinki kanałów sanitarnych Ø 160 z rur PVC.
2. Na przyłączy należy wybudować studzienkę rewizyjną Ø 425.
3. Wszystkie przybory sanitarne usytuowane poniżej terenu, narażone na cofkę ścieków, muszą posiadać automatyczne zamknięcia przeciwwzalewowe lub powinny być opróżniane poprzez przepompownie.
4. Przyłącze kanalizacji sanitarnej pozostanie na stanie i w konserwacji właściciela posesji.
5. Ścieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji miejskiej powinny odpowiadać warunkom zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne.

II. Projekt uzgodnić w zakresie rozwiązań technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sieradzu.

III. Niniejsze warunki ważne są dwa lata od chwili wydania.

IV. Zalecane materiały do budowy sieci i przyłączy wod-kan:

1. Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.
2. Studzienki z tworzyw Ø 425.

V. Jednocześnie informujemy że przedsiębiorstwo nasze zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem przyłączy wod-kan. Ofertę wykonania złożymy przy uzgodnieniu projektu technicznego.

REKTOR
Eksploatacji
[Podpis]
Kępski

Sad Rejonowy dla
Łodzi-Sródmieście
w Łodzi XX Wydział KRS
KRS: 0000210882
REGON: 730335528
NIP: 827-000-61-97
KAPITAŁ ZAKŁADOWY
96 701 000,00 PLN
BEZPŁATNA INFOLINIA
0 800 49 94 94
tel. (48 43) 828 62 08
(48 43) 828 62 62
fax (48 43) 828 62 22

www.mpwksieradz.pl
www.bip.mpwksieradz.pl
sekretariat@mpwksieradz.pl

Bank Gwarant: Sieradz S.A.
4815401245205
6480332930001
Raiffeisen Bank Polska S.A.
3617501370000
0000004846157





Sieradz, dnia 17.09.2014r.

L. Dz. DEB- 233/ 2014

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Projektu technicznego przyłączy
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Charłupia Mała, Dzierlin - gmina Sieradz
zadanie K2f

Inwestor:

MPWiK Sp. zo.o. w Sieradzu
98- 200 Sieradz ul. Górka Kłocka 14

Projektant:

Zakład Projektowo- Usługowy Inżynierii Środowiska
"PRIMEKO"
62-800 Kalisz ul. Łódzka 210

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sieradzu
uzgadnia przedstawioną dokumentację z następującymi uwagami :

1. Rozpoczęcie prac zgłosić do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sieradz przedkładając zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Sieradzu lub MPWiK oraz wypełniony wniosek o zawarcie umowy z MPWiK Sp. z o. o. Sieradz
2. Zgłosić w stanie odkrytym do odbioru technicznego.
3. Do odbioru końcowego przedstawić:
 - dokumentację powykonawczą,
 - inwentaryzację powykonawczą ze współrzędnymi geodezyjnymi,
 - protokół odbioru robót krytych całej trasy przyłącza przed zasypaniem z udziałem MPWiK Sp. z o. o. Sieradz,
 - wymagane atesty na materiały
4. Przyłączy pozostaje na stanie i w konserwacji właściciela posesji.
5. Odbiór ścieków nastąpi z chwilą podpisania stosownej umowy z MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu.
6. Wykonanie przyłącza rozpocząć od miejsca włączenia w istniejący odcinek kanalizacji sanitarnej Ø 160.

Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieście
w Łodzi XX Wydział KRS
KRS: 0000210882
REGON: 730335528
NIP: 827 - 000 - 81 - 97

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
86 701 000,00 PLN
BEZPŁATNA INFOLINIA
0 800 49 94 94

tel. (48 43) 828 62 08
(48 43) 828 62 62
fax (48 43) 828 62 22

www.mpwiksieradz.pl
www.dip.mpwiksieradz.pl
sekretariat@mpwiksieradz.pl

Reg. Odm. Sieradz N 4
4815401245205
6480332930001
Raiffeisen Bank Polska S.A.
3617501370000
0000004846157

DYREKTOR
Eksploatacji
Piotr Kępski

Sprawę prowadzi: Marianna Łuczak mluczak@mpwiksieradz.pl

Sporz. Renata Kubicka



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY



System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu - 2004/PL/16/C/PE/018

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii