

Wszystkie przybory sanitarne usytuowane poniżej terenu, muszą posiadać automatyczne zamknięcia przeciwwzalewowe lub powinny być opróżniane poprzez przepompownie zgodnie z Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie - 124, Dz.U.2002 nr 75 poz.690.

**STAROSTA SIERADZKI**  
Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520)  
na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Powiatowego  
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Sieradzu  
uzgodniono usytuowanie

przebieg kanału sanitarnego  
Biskupice dz. 721  
w formie: zebrania zainteresowanych podmiotów / za pomocą środków komunikacji elektronicznej  
Protokół nr 6630 z dnia 2019.08.08

Sieradz, dn. 2019.09.12  
(imię i nazwisko, podpis przewodniczącego)

PRZEWODNICZĄCY  
Narady Koordynacyjnej  
Geodezji Powiatowej  
inż. Wojciech Proszewski

Niniejszy egzemplarz mapy jest fragmentem mapy  
sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w  
skali 1:500 zaewidencjonowanej w PDDGiK w Sieradzu pod  
nr P.1014.2019.1437 w dniu 31.05.2019r.

Za zgodność z oryginałem  
mgr inż. Janusz Fengler

#### LEGENDA:

- projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC  $\varnothing$  160  
i=20‰
- projektowana studzienka rewizyjna  $\varnothing$  425



PHU "ORTUS" Janusz Fengler  
ul. Polna 9/2  
98-200 Sieradz

Inwestor:  
Gmina Sieradz  
ul. Armii Krajowej 5  
98-200 Sieradz

	Imię i nazwisko:	Data:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. J. Fengler upr. 324/82/87	08.2019	
Opracował:	mgr inż. Elżbieta Amonowicz	08.2019	
Skala:	Inwestycja: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na dz. 721, m. Biskupice, gm. Sieradz		
Nr rys.	Tytuł rysunku: Plan zagospodarowania terenu		
1	Branża: Techn - Sanit	Stadium: PB - W	str. ....