

Wszystkie przybory sanitarne usytuowane poniżej terenu, muszą posiadać automatyczne zamknięcia przeciwzalewowe lub powinny być opróżniane poprzez przepompownie. Konieczność posiadania wskazanych urządzeń wynika z Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania – 124, Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690

– projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC ø 160 i=15 ‰

– projektowana studzienka rewizyjna ø 425

– do likwidacji

Niniejszy egzemplarz mapy jest fragmentem mapy do celów opiniodawczych w skali 1:500 zaewidencjonowanej w PODGiK w Sieradzu pod nr P.1014.2019.1340 w dniu 23.05.2019r.

Za zgodność z oryginałem mgr inż. Janusz Fengler

PHU "ORTUS" Janusz Fengler
ul. Polna 9/2
98-200 Sieradz

Inwestor:
Gmina Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz

	Imię i nazwisko:	Data:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. J. Fengler upr. 324/82/87	10.2019	
Opracowała:	inż. Patrycja Piesyk	10.2019	

Skala: 1:500

Inwestycja: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na dz. 125/2, m. Bogumiłów, gm. Sieradz

Nr rys. 1

Tytuł rysunku: Plan zagospodarowania terenu

Branża: Techn - Sanit | Stadium: PB – W | str. ....