


UWAGA!

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać odkrycia wyjścia instalacji z budynku i miejsca włączenia przyłącza do sieci oraz weryfikacji rzędnych.

W przypadku zagłębienia rury mniej niż 1,20 m rurę należy ocieplić keramzytem lub żużlem.



OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.	141.65	141.70	141.85	141.90
RZĘDNA DNA KANAŁU	139.41	140.30	140.71	140.93
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.24	1.40	1.14	0.97
SPADKI, DŁUGOŚCI	1.5%	101.05m		
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø160 L=101.05m			
ODLEGŁOŚCI	0.00	59.16	86.70	101.05
HEKTOMETRY	K1	K2	K3	K4



PHU "ORTUS" Janusz Fengler
ul. Polna 9/2
98-200 Sieradz

Inwestor:

Gmina Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz

	Imię i nazwisko:	Data:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. J. Fengler upr. 324/82/87	10.2019	
Opracował:	inż. Patrycja Piesyk	10.2019	
Skala:	1:500/1:100	Inwestycja: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na dz. 125/2, m. Bogumiłów, gm. Sieradz	
Nr rys.	2	Tytuł rysunku: Profil przyłącza	
	Branża: Techn - Sanit	Stadium: PB - W	str.