



Sieradz, dnia 09.09.2014r.

L. Dz. DEB- 226 / 2014

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Projektu technicznego przyłączy kanalizacji sanitarnej
dla działek nr: 1206, 1209, 1208, 1203, 1141, 1199, 1139, 1198,
1138, 1192, 1155, 1161, 1160, 1154, 1131, 1132
w miejscowości Chojne ul. Akacyjowa, Azaliowa, gm. Sieradz

Inwestor:

MPWiK Sp. zo.o. w Sieradzu
98- 200 Sieradz ul. Górka Kłocka 14

Projektant:

PHU Ortus Janusz Fengler Chojne ul. Leśna 5a

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sieradzu
uzgadnia przedstawioną dokumentację z następującymi uwagami :

1. Rozpoczęcie prac zgłosić do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sieradz przedkładając zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Sieradzu lub MPWiK oraz wypełniony wniosek o zawarcie umowy z MPWiK Sp. z o. o. Sieradz
2. Zgłosić w stanie odkrytym do odbioru technicznego.
3. Do odbioru końcowego przedstawić:
 - dokumentację powykonawczą,
 - inwentaryzację powykonawczą ze współrzędnymi geodezyjnymi,
 - protokół odbioru robót krytych całej trasy przyłącza przed zasypaniem z udziałem MPWiK Sp. z o. o. Sieradz,
 - wymagane atesty na materiały
4. Przyłącze pozostaje na stanie i w konserwacji właściciela posesji.
5. Odbiór ścieków nastąpi z chwilą podpisania stosownej umowy z MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu.
6. Wykonanie przyłącza rozpocząć od miejsca włączenia w istniejący odcinek kanalizacji sanitarnej Ø 160.

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Janusz Fengler

[Signature]
mgr inż. Janusz Fengler

Sprawę prowadzi: Marianna Łuczak tel - 43 8286202 mluczak@mpwksieradz.pl

sporz. Renata Kubicka

Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieście
w Łodzi XX Wydział KRS
KRS: 0000210882
REGON: 730335528
NIP: 827-000-81-97

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
86 701 000,00 PLN

BEZPŁATNA INFOLINIA
0 800 49 94 94

tel. (48 43) 828 62 08
(48 43) 828 62 62
fax (48 43) 828 62 22

www.mpwksieradz.pl
www.bip.mpwksieradz.pl
sekretariat@mpwksieradz.pl

Bank Ochrony Środowiska S.A.
4815401245205
6480332930001
PKO BP
8510204564000
053020108 9184

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Janusz Fengler