

Wszystkie przybory sanitarne usytuowane poniżej terenu, muszą posiadać automatyczne zamknięcia przeciwwzalewowe lub powinny być opróżniane poprzez przepompownię. Konieczność posiadania wskazanych urządzeń wynika z Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania - 124, Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690

URZĄD GMINY SIERADZ  
98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 5  
tel. 043 826 02 23, fax 043 822 02 01

*Załącznik do uzgodnienia RG-F332.89. 2019  
z dnia 26.11.2019r.*

*Janusz Fengler*  
Rada Miejska  
Sekretarz Gminy

Niniejszy egzemplarz mapy jest fragmentem mapy do celów opiniotwórczych w skali 1:500 zaewidencjonowanej w PODGiK w Sieradzu pod nr P.1014.2019.1340 w dniu 23.05.2019 r.

Za zgodność z oryginałem  
mgr inż. Janusz Fengler

#### LEGENDA:

- — projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC  $\varnothing$  160  
 $i=15\%$
- ⊕ — projektowana studzienka rewizyjna  $\varnothing$  425
- X — do likwidacji



PHU "ORTUS" Janusz Fengler  
ul. Polna 9/2  
98-200 Sieradz

Inwestor:

Gmina Sieradz  
ul. Armii Krajowej 5  
98-200 Sieradz

	Imię i nazwisko:	Data:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. J. Fengler upr. 324/82/87	10.2019	<i>J. Fengler</i>
Opracował:	inż. Patrycja Piesyk	10.2019	<i>P. Piesyk</i>
Skala:	1:500	Inwestycja: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na dz. 471, m. Boborowniki, gm. Sieradz	
Nr rys.	1	Tytuł rysunku: Plan zagospodarowania terenu	