



Sieradz, dnia 24.06.2019 r.

WARUNKI TECHNICZNE NR DEU 114/ 993 /2019

Wpłynęło dnia **25. 06. 2019**
podpis *el*

Podłączenia do sieci kanalizacyjnej
działki o nr 713 zlokalizowanej
w miejscowości Kłocko gmina Sieradz.

inwestor :

**Urząd Gminy Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
98 - 200 Sieradz**

Projektant: PHU ORTUS Janusz Fengler ul. Polna 9/2, 98-200 Sieradz

I. Przyłącze kanalizacji sanitarnej :

1. Odprowadzanie ścieków sanitarnych zaprojektować do istniejącego w drodze działce 657 grawitacyjnego kanału sanitarnego Ø 200 z rur PCV.
Włączenie do sieci ulicznej wykonać poprzez wstawienie trójnika na istniejącym kanale.
2. Na przyłączy należy wybudować studzienkę rewizyjną.
3. Ilość odprowadzanych ścieków bytowych 0,5 m³/d.
4. Wszystkie przybory sanitarne usytuowane poniżej terenu, muszą posiadać automatyczne zamknięcia przeciwwzalewowe lub powinny być opróżniane poprzez przepompownię. Konieczność posiadania wskazanych urządzeń wynika z Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - § 124, Dz.U.2002 nr 75 poz.690.
5. Przyłącze kanalizacji sanitarnej pozostanie na stanie i w konserwacji właściciela posesji.
6. Ścieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji miejskiej powinny odpowiadać warunkom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 września 2015 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne.

II. Projekt uzgodnić w zakresie lokalizacji i kolizji w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Sieradzu ul. Warneńczyka 1 oraz w zakresie rozwiązań technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sieradzu.

III. Niniejsze warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.

IV. Zalecane materiały do budowy przyłączy kanalizacyjnych:

1. Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.
2. Studzienki z tworzyw Ø 425.

V. Jednocześnie informujemy że przedsiębiorstwo nasze zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem przyłączy wod-kan. Ofertę wykonania złożymy przy uzgodnieniu projektu technicznego .

DYREKTOR
ds. Eksploatacji
[Podpis]
Kępski

ADRES:
ul. Górka Kłocka 14
98-200 Sieradz

BEZPŁATNA INFOLINIA
0 800 49 94 94

tel. (48 43) 828 62 00
(48 43) 828 62 62
fax (48 43) 828 62 22

Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Śródmieście
w Łodzi XX Wydział KRS
KRS: 0000210882
REGON: 730335528
NIP: 827 000 81 97

PKO BP S.A.:
85 1020 4564 0000
5302 0108 9184

BOŚ S.A.:
48 1540 1245 2056
4803 3293 0001

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
90.697.000.00 PLN