

URZĄD GMINY SIERADZ  
98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 5  
tel. 043 826 02 23, fax: 043 822 32 01

PHU ORTUS Janusz Fengler  
Wykonawstwo-Nadzory-Projektowanie-Eksploatacje  
ul. Polna 9/2  
98-200 Sieradz

Wpłynęło dnia 13.09.2019  
podpis *Piętyk*  
409

RG.7332.79.2019

Sieradz, dnia 2019.09.10

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 02 września 2019r. dotyczący wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mnichów gmina Sieradz do działki nr ewid. 236 i zgody na realizację robót budowlanych w drodze gminnej nr ewid. działki 243, Gmina Sieradz wyraża zgodę na wykonanie ww. przyłącza i ustala następujące warunki wykonania robót:

1. przyłączy należy wykonać zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym,
2. przed wejściem w teren należy uzyskać od zarządcy drogi tj. Urzędu Gminy Sieradz decyzję na zajęcie pasa drogowego
3. po zakończonych pracach teren należy uporządkować i przywrócić do stanu poprzedniego,
4. roboty należy wykonywać pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót.
5. po wykonaniu przyłącza zgłosić zajmowany pas drogowy do odbioru.

Z up. WÓJTA  
*Yke*  
Jan Hankiewicz  
KIEROWNIK REFERATU

Wszystkie przybory sanitarne usytuowane poniżej terenu, muszą posiadać automatyczne zamknięcia przeciwzalewowe lub powinny być opróżnione poprzez przepompownie zgodnie z Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie - 124, Dz.U.2002 nr 75 poz.690.

# URZĄD GMINY SIERADZ

98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 5  
tel. 043 826 02 23, fax: 043 822 32 01

Załącznik do warunków  
nr RG.7332.79.2019 z dnia 10.09.2019r.

## GMINA SIERADZ

98-200 Sieradz  
ul. Armii Krajowej 5  
NIP 827-216-21-23

## Z up. WÓJTA

Janusz FENGLER

KIEROWNIK REPERTARIU

Na podstawie art. 285 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. z 2015 r. poz. 520)  
na podstawie koordynacji i zezwolenia na wyłączenie z nieruchomości  
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu

Przyłącze kanalizacji sanitarnej  
miejscowość 021 016

w formie: zebrania zainteresowanych podmiotów  
Protokół nr 6630

Sieradz, dn. 2019.08.29

Przewodniczący  
Nagrody Koordynacyjnej  
Zespołu Powiatowy

inż. Wojciech Proszewski

243

244

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

- projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC Ø160  
i=20%
- projektowana studzienka rewizyjna Ø 425

X - symbol do likwidacji

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Janusz Fengler

Niniejszy egzemplarz mapy jest fragmentem mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 zaewidencjonowanej w PODGiK w Sieradzu pod nr P.1014.2019.1340 w dniu 23.05.2019r.

Za zgodność z oryginałem  
mgr inż. Janusz Fengler



PHU "ORTUS" Janusz Fengler  
ul. Polna 9/2  
98-200 Sieradz

Investor:

Gmina Sieradz  
ul. Armii Krajowej 5  
98-200 Sieradz

Imię i nazwisko:	Data:	Podpis:
Projektował: mgr inż. J. Fengler upr. 324/82/87	08.2019	
Opracował: mgr inż. Elżbieta Amanowicz	08.2019	
Skala: 1:500	Investycja: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na dz. 236, m. Mnichów, gm. Sieradz	
Nr rys. 1	Tytuł rysunku: Plan zagospodarowania terenu	
Branża: Techn - Sanit	Stadium: PB - W	str. ....