



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.gov.pl/web/psse-sieradz

fax 43 822 41 23
e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Wójt Gminy Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz**

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.162.2023

Data:
31 marca 2023r.

Na podstawie §6 i §15 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr SB/29211/03/2023 z dnia 16.03.2023r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 08.03.2023r., z ujęcia wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rzechta, gm. Sieradz

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza, że
stężenie radonu na poziomie 6,0 Bq/l nie przekracza wartości 50 Bq/l
określonej w części D załącznika nr 4 w/w rozporządzenia i ocenia narażenie
aktywności radonu w wodzie jako niskie.**

Gmina Sieradz, ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz w ramach kontroli aktywności radonu zleciła badanie laboratoryjne próbki wody z ujęcia wody dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rzechta, gm. Sieradz. Próbkę wody została pobrana przez zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną laboratorium: SGS Polska Sp. z o.o., Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna. Badanie pobranej próbki wody wykonało laboratorium ALS Czech Republic, s.r.o. Na Harfe 336/9, Praha 9 – Vysočany 190 00 Czechy, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badanie wody wykazało, że stężenie radonu nie przekracza 10 Bq/l, w związku z powyższym zgodnie z częścią D załącznika nr 4 do w/w rozporządzenia zarządzający wodociągiem zbiorowego zaopatrzenia Rzechta, gm. Sieradz wykona kolejne badanie **z częstotliwością raz na 10 lat.**

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:
1. a/a