

**Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu
z dnia 10 maja 2024r.
skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rzechta, gm.
Sieradz – 634 osób (miejscowości: Rzechta, Podłężyce)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rzechta, gm. Sieradz stwierdzono:

- w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Rzechta – woda wprowadzana do sieci, podwyższoną wartość mętności na poziomie 1,40 NTU przy zalecanym zakresie wartości do 1 NTU – próbka pobrana w dniu 29.03.2024r.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rzechta, gm. Sieradz, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył **termin wykonania do dnia 10 czerwca 2024r.** przy zachowaniu dopuszczalnej wartości parametrycznej mętności na poziomie do 2 NTU

Podwyższona wartość mętności w wodzie, może pogarszać wygląd wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/psse-sieradz>

