

P. Ogórek
2024.06.11

GMINA SIERADZ
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
NIP 827-216-21-23

Urząd Gminy Sieradz

Wpłynęło
dnia: 11-06-2024

Znak sprawy: 5858

Podpis

SO
P.WT. MiTek
11.06.2024

Pan
Hubert Kucharski
Radny
Rady Gminy Sieradz

Nasz znak: SO.0003.7.2024

Sieradz, dnia 2024.06.11

W odpowiedzi na Pana interpelację o zamontowanie oświetlenia ulicznego na wyjeździe z Dzigorzewa do Charłupi Małej, od zjazdu do oczyszczalni informuję, że na powyższym odcinku brak jest słupów energetycznych na których mogłyby być zamontowane lampy oświetlenia ulicznego. Brak jest także linii zasilających oświetlenie uliczne.

W tym przypadku w pierwszej kolejności konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę linii oświetlenia ulicznego i montaż lamp oraz wykonanie nowego przyłącza do sieci elektroenergetycznej. Dopiero w następnej kolejności możliwe jest przystąpienie do wykonywania samych robót budowlanych. Aby zadanie inwestycyjne mogło być realizowane musi zostać ujęte w Budżecie Gminy Sieradz.

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Gminy Sieradz.

WOJ
Jarosław Kaźmierczak